

Commune de Bulle
Chemin des Pommiers



SITUATION

PROJET ENQUETE

N° PLAN	ECHELLE	FORMAT	DATE	AUTEUR	CHEF PROJET
AFF-22-1527	1/200	44.5 x 63.0	16.12.2024	rda	gab

LEGENDE EXISTANT

LEGENDE PROJET

Le repérage des conduites doit se faire en fouille ouverte (Norme SIA 405) **avant tout remblayage**. Nos services seront avisés par téléphone au **079 714 19 80 ou 026 919 23 23**

Les conduites non apparentes lors du levé seront dégagées aux frais de l'entreprise.

La Direction

Fournisseur:

Température maximum: 95°C
Recouvrement moyen: ~1.00m
Pression de service: 10 bars
Température de service: 90°C/65°C

Pose réalisée à froid
 Détection de fuites: Système Brandes
 Boucle de détection de fuites n°: **000**



Auteur du plan:

Lauterbach

Reuérant:

